

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Рыбинская основная общеобразовательная
школа
663411, Красноярский край, Мотыгинский
район, ул. Школьная, д.14
Телефон: (39141)32337
Shkola7866@yandex.ru
ОКОГУ 4210007, ОКПО 53020304
ОГРН 1022401507644
ИНН/КПП 2426003068/24261001
Исх.№ ___ от ___ 01.08.2022г.
На № _____

МКУ «Управление образования
Мотыгинского района»
С.С. Лысенко

Директора МБОУ Рыбинской
основной общеобразовательной
школы
Е.Г. Широковой


ПЛАН

По выполнению предписания Роспотребнадзора на основании Акта выездной
плановой проверки №9900 от 20.05.2022года.

№ п/п	Нарушение	Исполнение
1	Отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам.	Находится в работе. (29.07.22г. получен оригинал заключения экспертизы)
2	Отсутствие подводки горячей воды к раковинам в туалетных комнатах для мальчиков и девочек	Планируется включить в план ремонта 2023года. При выделении средств будет выполнено
3	В кабинете естествознания вытяжной шкаф не имеет вытяжки (не подключена вытяжная система вентиляции)	Исполнено
4	На пищеблоке отсутствует вытяжная система вентиляции над моечными ваннами	Планируется включить в план ремонта на 2023год. При выделении средств будет выполнено.
5	Нарушены нормы потребления пищевой продукции на 1 ребенка (превышение нормы сахара для завтрака)	Будет приведено в норму с 01 сентября 2022г.
6	Отсутствие овощей в рационе питания детей	Овощи, не требующие дополнительной обработки, будут включены в рацион

		питания с 01.09.2022года
7	Полы в коридоре не ровные, имеется значительный уклон 10-15градусов, что не исключает травматизм учащихся и персонала.	Будет сделана заявка на проектно- сметную документацию для устранения замечания. При выделении денежных средств, будет исполнено

Директор МБОУ Рыбинская ООШ:



Е.Г. Широкова